



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
УССУРИЙСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ул. Ленина 143, г. Уссурийск, 692525
тел: (84234) 33-80-83

от 10 декабря 2019 № 1394

Начальнику Управления образования и мо-
лодежной политики Администрации УГО

(наименование организации)

Минашкиной Ольге Николаевне
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66 каб. 511,
513, 517

адрес места жительства или нахождения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«10» декабря 2019 г.

г. Уссурийск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Уссурийского городского округа по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

лейтенант внутренней службы Сычев Александр Сергеевич

рассмотрев постановление № 287 от «10» декабря 2019 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
на должностное (юридическое) лицо Березкину Марину Анатольевну

по адресу

Приморский край г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 60
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами дела установлено, что

«10» декабря 2019 г. в «11» час «00» мин на
(место совершения)

территории МБДОУ «Детский сад № 35» г. Уссурийска УГО нарушены требования пожарной
нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

безопасности, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

на территории МБДОУ «Детский сад № 35» г. Уссурийска УГО

1. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м (выходы из здания МБДОУ «Детского сада № 35» г. Уссурийска УГО, п.5.2.14 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

2. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не произведен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. (здание МБДОУ «Детского сада № 35» г. Уссурийска УГО, п.13.15.3 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

3. Кабельные линии и электропроводка, способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого, для полной эвакуации людей в безопасную зону (здание МБДОУ «Детского сада № 35» г. Уссурийска УГО, п.4.8. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;